

冷媒漏えい点検・整備記録簿				年 月 日 ~ 年 月 日								管理番号		補足事項						
機器の管理者		氏名・名称									設備製造者									
		住所	〒								系統名			設置年月日 年 月 日						
機器の所在		施設名称									TEL			使用機器	分類			型式		
		住所	〒								TEL				製番			用途		
運転管理責任者										TEL			圧縮機の電動機定格出力 (kW)							
点検等業者名・住所										TEL			冷媒量 (kg)	合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO ₂ トン			
										TEL				0	0	0	0			
										TEL			使用冷媒	冷媒名	初期充てん量 (kg)		0			
										TEL				GWP値						
主要冷媒のGWP値※	冷媒名	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A			
	GWP値	4,660	10,200	677	1,300	1,760	79	858	4,790	3,940	1,920	1,620	1,920	2,050	138	1,980	3,990			

※R6年度以降に算定する算定漏えい量に用いるGWP値

作業年月日	点検・整備区分	充てん量 (kg)		回収量 (kg)	点検内容	点検結果 (漏えいの有無)	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・充てん回収業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
		充てん量	回収戻し充てん量 (kg)											
	出荷時初期充てん量													
	設置時追加充てん量													
計	(出荷時初期充てん量・設置時追加充てん量を除く)	0.00	0.00	0.00										

【出典】一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会 資料を一部変更して作成

冷媒漏えい点検・整備記録簿		2011年11月11日 ~ 2018年4月3日										管理番号	RGGN-6 GMT-8YXA			補足事項	
機器の管理者	氏名・名称	(株)〇〇								設備製造者	□□冷凍機 (株)						
	住所	〒123-4567 〇〇県〇〇市〇〇3-4-5								系統名	A-1						
機器の所在	施設名称	〇〇 ××支店								TEL	01-234-5678						
	住所	〒321-9876 〇〇県〇〇市〇〇9-87								TEL	01-222-3333						
運転管理責任者		〇〇 〇〇								TEL	01-222-3333						
点検等業者名・住所	△△設備 (株)	〒222-0001								TEL	023-444-5555						
	××設備 (株)	〒223-0001								TEL	024-666-2221						
		〒								TEL							
		〒								TEL							
冷媒量 (kg)		合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO ₂ トン												
		100	81.5	-18.5	-35.52												
使用冷媒	冷媒名	R410A								GWP値	1,920						
	初期充てん量 (kg)	25															
主要冷媒のGWP値※	冷媒名	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A
	GWP値	4,660	10,200	677	1,300	1,760	79	858	4,790	3,940	1,920	1,620	1,920	2,050	138	1,980	3,990

※R6年度以降に算定する算定漏えい量に用いるGWP値

作業年月日	点検・整備区分	充てん量 (kg)		回収量 (kg)	点検内容	点検結果 (漏えい・故障の有無)	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・充てん回収業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
		回収し充てん量 (kg)												
	出荷時初期充てん量	20.00												
2014/11/11	設置時追加充てん量	5.00												
2014/11/11	設置時点検				システム漏えい試験 (気密試験)	なし				△△設備 (株)	△△ △△	1-23-4-5678901		
2015/7/10	呼出点検				直接法	あり				△△設備 (株)	△△ △△	1-23-4-5678901		
2015/7/11	漏えい修理	25.00	19.50	19.50	直接法	なし	振動・共振	フレア接手部	その他 (未実施)	△△設備 (株)	△△ △△	1-23-4-5678901		
2015/11/1	定期点検				間接法	なし			増し締め	△△設備 (株)	△△ △△	1-23-4-5678901		
2016/10/25	定期点検				間接法	なし				△△設備 (株)	△△ △△	1-23-4-5678901		
2016/10/26	漏えい修理	25.00	21.00	21.00	直接法	あり	経年腐食	ねじ部	部品交換	△△設備 (株)	△△ △△	1-23-4-5678901		
2017/3/14	呼出点検			20.50	直接法	あり	損傷 (亀裂など)	溶接部	溶接補修	△△設備 (株)	△△ △△	1-23-4-5678901		
2017/3/25	整備 (修理) 後点検	25.00			システム漏えい試験 (気密試験)	なし				△△設備 (株)	△△ △△	1-23-4-5678901		
2017/10/20	定期点検				間接法	なし				××設備 (株)	×× ××	1-98-7-6543210		
2018/4/3	譲渡													
計	(出荷時初期充てん量・設置時追加充てん量を除く)	75.00	40.50	61.00										

【出典】一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会 資料を一部変更して作成