

# 回 答 書

令和 8年 6月 29日

工 事 名：都市計画道路 三橋筑紫橋線（第一新外町橋）橋梁下部工工事（1工区）

質 問 事 項	回 答 事 項
<p>下記の質問をいたします。</p> <p>1. 図面番号 19 葉之内 7号に記載の『上下部連結鉄筋定着ナット(D22 用 3P ロックナット+イーゼースペーサーS型 N=148 組』の数量が工事費内訳書に計上されていませんが必要ないのでしょうか？</p>	<p>『上下部連結鉄筋定着ナット(D22 用 3P ロックナット+イーゼースペーサーS 型 N=148 組』については、上部工施工時に使用するものとなり、今回の下部工工事の施工の対象ではありません。(添付図の全 19 葉之内 7号を修正しております。)</p>