

(様式第4号)

質 疑 回 答 書

8営設第1585号
令和8年7月23日
福岡県建築都市部営繕設備課長

工事名:東筑高等学校東筑会館大規模改造電気設備工事

No.	区分	質 問	回 答
1	数量	10ページに、ポール塗装4.5mとありますが、図面4の弱電架空配線用の、既設構内柱の塗装でしょうか。また、錆止め塗装2回・指定色塗装1回でよろしいでしょうか。教えてください。	図面E-11の1階平面図南側に示すポールが対象となります。塗装について、よろしいです。
2	数量	11ページに、外灯用電球 200W形水銀ランプ器具相当とありますが、納品だけでしょうか。取替であれば、取替の高さを、教えてください。	上記と同様に図面E-11の1階平面図南側に示すポールが対象となり、取り替えも含まれます。高さについては4.5m相当になります。
3			