

入札に関する質問、回答

公告日:令和8年7月3日 閲覧終了日:令和8年8月20日

工事名:農業水利施設保全対策事業 筑後川水系(高田)地区 令和8年度起工第2号 用水ポンプ補修工事(高田南部開P9・P11)

質 問		回 答	
①	仕様書 1-5.工事概要の高田南部開P9にて、①横軸片吸込渦巻ポンプφ150mm×150mmとなっているが、口径変更は可能でしょうか。 又、金抜き積算書・工事内訳書にはφ150×125になっていますが、どちらが仕様として正しいでしょうか。	①	口径変更については、ポンプ本体の吐出量、揚程等を満足すること、運転に支障がないことを前提に、受注業者と監督員の協議は可能です。 なお、特記仕様書では、既存施設を更新する計画であるため、既存施設の規格φ150mm×150mmと記載していますが、予定価格の算定においては、見積りによりφ150mm×125mmを採用しております。