

入札に関する質問、回答

工事名：県道大牟田川副線新田大橋橋梁補修工事

掲載日	質 問	回 答
4/24	<p>1. 見積内訳書に「剥離剤等運搬・PCB 含有」「剥離剤等処分費・PCB 含有」の計上がありますが、PCB 含有と判断した根拠資料（調査結果・分析結果等）はありますか。</p> <p>ある場合は、分析報告書等の資料提供が可能かご教示ください。</p> <p>2. 本工事における PCB 含有廃棄物の運搬・処分について、契約主体（排出事業者）、マニフェスト交付者および運搬・処分の実施者の取扱いをどのように予定しているかご教示ください。</p>	<p>1. 契約後に資料提供いたします。</p> <p>2. 契約形態については、以下を予定しています。</p> <p style="padding-left: 20px;">排出事業者（県）⇔運搬業者 排出事業者（県）⇔処分業者 マニフェスト交付者（県）</p> <p>なお、本工事は現地から直接処分先（大牟田市内）への持込を予定しており、支払いに関する覚書等※を別途締結し、工事を進めて行きたいと考えています。</p> <p>【※締結例】</p> <p>(運搬) 発注者、受注者、運搬業者の3者で覚書</p> <p>(処分) 発注者、受注者、処分業者の3者で覚書</p>