

入札に関する質問、回答

工事名：日向神ダム橋梁塗装工事

掲載日	質 問	回 答
4/8	<p>1. 各足場施工の併用日数をご教授お願いいたします。</p> <p>2. 図示の参考図（その2）より塗装塗替時足場施工図がありますが内部の中段足場が必要だと思いますがご教授お願いいたします。</p> <p>3. 第30号単価表（参考資料）について、環境対策費の数量は主塔及び主ケーブル施工時の数量も踏まえた数量ですかご教授お願いいたします。</p> <p>4. 環境対策費は、記載がありますが作業員に対する安全保護具関係の記載がありません ご教授お願いいたします。</p>	<p>主塔部の供用日数は36日、主ケーブル部の供用日数は49日を計上しています。</p> <p>中段足場は、別途工事にて設置を予定しております。</p> <p>主塔施工時の数量は、計上しております。主ケーブル施工時は環境対策不要であり、数量は計上しておりません。</p> <p>作業員に対する安全保護具関係の費用については、契約後、協議の上適切に対応いたします。</p>
4/28	<p>1. 昨今「中東情勢悪化に伴う製品供給への影響」について、各材料メーカーより塗料材料の供給停止等の連絡を受けております 当該工事施工時にその影響が及んだ場合、工程・施工計画に変動が生じる場合が想定・懸念されます 当該橋梁の補強工事との兼ね合いも御座いますが、その場合の御協議は可能でしょうか</p>	<p>「受注者の責めに帰すことができない事由」の場合、工事請負契約書第22条に基づき、契約後、協議の上適切に対応いたします。</p>