

入札に関する質問、回答

工事名：国道200号上荒田橋橋梁塗装工事

掲載日	質 問	回 答
6/11	<p>足場工の単価表の中に中段足場(381.420㎡)の記載がありません。</p> <p>足場設置参考図の数量表には、記載がありますが変更対象になるのでしょうか、ご教授お願い致します。</p>	<p>足場工について、施工条件が桁高1.5m以上の場合は歩掛りに中段足場の工費は含まれています。</p>